

Znak sprawy:

HK.9020.1.80.2024

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (hydrofornia Sieniawa – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Sieniawa** gmina **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu **HK.9020.1.120.2024** oraz protokołów **58/2024** z dnia **16.04.2024 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/ŚR/K/1547/24 z dnia 16.04.2024 r., nr próbki ŚR/K/1097/24
- Spr/BM/PW/708-Q/24 z dnia 18.04.2024 r., nr próbki BM/PW/705/24

miejsce poboru próbek: Hydrofornia Sieniawa – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0700)

- Spr/ŚR/K/1548/24 z dnia 16.04.2024 r., nr próbki ŚR/K/1098/24
- Spr/BM/PW/709-Q/24 z dnia 18.04.2024 r., nr próbki BM/PW/706/2024 – przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli – oszacowana liczba 4 jtk w 100 ml

miejsce poboru próbek: na sieci dystrybucyjnej wody (punkt poboru 3202PPPPW0843) Sieniawa 2, kran czerpalny

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i **stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Sieniawa**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak